BEMERKUNG:

Sämtliche eingezeichnete Werkleitungen sind rein informativ. Bei den Ausführungsarbeiten muss der/die Unternehmer alle Werkleitungen bei den jeweiligen Werken selber einholen!

Legende:

bestehend		projektiert	
	Elektrizität		Elektrizität
	Kanalisation		Kanalisation
	Wasser		Wasser
	Gasleitung		
	Swisscom		
	Beleuchtung		

3		Änderung	
2		Änderung	
1		Änderung	



Bauherr:	Gemeinde Döttingen	**Bauprojekt**	
Objekt:	Sanierung Chäppelistrasse mit Werkleitungen, 5312 Döttingen	Gezeichnet:	But
		Datum:	28.06.25
		Revidiert:	A B C D
Bauteil:	Situation 1.200 - Werkleitungen 2.Etappe		
Plan Nr.:	24T04-05.2	Format:	60/210
		Mst:	1:200

mrose bauingenieure

mrose Bauingenieure GmbH
Bahnhofstrasse 15, CH-5401 Baden
Tel. +41(0)56 221 70 81 | info@mrose.ch
www.mrose.ch

1:200

Projektende

Einschwenken LW-Block gemäss Projekt AEW Energie AG - GD0045_251205 Chäppelistrasse

Neue Wasserleitung HDPE ø160/130.8 L_neu = ~170.00 m

Neue Wasserleitung HDPE ø160/130.8 L_neu = ~690.00 m

Neue Wasserleitung HDPE ø160/130.8 L_neu = ~200.00 m

Neue Wasserleitung HDPE ø160/130.8 L_neu = ~170.00 m

Kanalisationssanierung (inkl. HA-Leitungen) mit Inliner
NW 250 Ls = 58.00 m, NW 300 Ls = ~10.00 m

Kanalisationssanierung (inkl. HA-Leitungen) mit Inliner
NW 250 Ls = ~55.00 m

Kanalisationssanierung (inkl. HA-Leitungen) mit Inliner
NW 250 Ls = ~90.00 m

Kanalisationssanierung (inkl. HA-Leitungen) mit Inliner
NW 250 Ls = ~40.00 m

Vorgeschlagener Anschluss für privates Kanalisation

Ifang

Aarestrasse

Chäppelistrasse

Wasserstrasse

2. Etappe